
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 | No Dim

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no





Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Topmonteret armatur, designet til at blive monteret på en lysmast med et Ø50mm monteringsskaft

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset til en ø50mm stang, dybde 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1 kabel, 3,7 m lang, til tilslutning inde i lysstolpen (i en korrekt udvalgt elektrisk installationsboks)
Type af lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boksdimensioner [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Luminaiemål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Sideareal af armatur	0,2m^2

Tekniske data

E27-lamper	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	2x LED max 9W
Armatur wattforbrug	2x LED max 9W
ULOR	0%
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Eventuelt er armaturet også tilgængeligt:
- I en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1155AL	ALUMINIUM	9006
1155GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet