

NORLYS MOLDE 1972

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1972XX0009
02.11.2026 v.09.31
www.norlys.no







Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et moderne design Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø7mm med en afstand på 18x50mm. I henhold til den vedlagte monteringsvejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 4x4mm², mulighed for tilslutning af armaturet i loop maks 4x2,5mm². Ledning med rund kappe diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	AC integreret LED-modul, PIR bevægelsesdetektor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2kg / 2,39kg
Boksdimensioner [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	ESYLUX PIR-bevægelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8,2W
Lampe lysstrøm	772lm
Luminaires lysstrøm	438lm
Effektivitet af armaturet	53,4lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til LED-farve 2700K [1/1]
- Til en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- Til en anden højde på armaturet (ikke mindre end 55cm)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS PIR 0919720001	Reparationssæt.
ZS1972zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1972AL	ALUMINIUM	9006
1972GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet