


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest, teleszkópos világítási oszlopra szerelve, amelynek állítható magassága 1910...2790 mm. Kertek, parkok és más építészeti koncepciók megvilágítására használható.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: 3 db ø10,5 mm furattal, ø240 mm átmérőn, 120°-os osztással. Készlet összetétele: art. 4122 - világítótest art. 3040 - csatlakozó art. 3010 - világítóoszlop. Egyéb tartozékok külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 4x2,5mm². Kerek köpenyű kábel átmérője ø7...12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	16,8kg / 23kg
Doboz méretei [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
A lámpatest méretei [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	3x13,4W
Világító fényáram	5322lm
A lámpatest hatékonysága	132,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

BUG értékelés	B1-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
4134WH	FEHÉR	9003
4134BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók adatai alapján készültek. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért utalunk a fényforrás gyártók aktuális műszaki információira. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.