


NORLYS BORG BOLLARD 6172


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése a mellékelt telepítési útmutató szerint A többi tartozékot külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási sorkapcsok: max 5x2.5mm² A lámpatest hurokkapcsolási lehetősége: max. 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...13,5mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,42kg / 2,91kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	17,6W
Lámpa fényáram	2093lm
Világító fényáram	1358lm
A lámpatest hatékonysága	77,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: fázis tompítása; DALI/TD; 1...10V; DALI kültéri teljes program
- Egyéb elérhető működési módok / tompítás a DALI kültéri AstroDim / Dynadimmer rendszer alatt külön megrendelésre
- A KL II biztonsági osztályban
- LED színhez 2700K [1/1]
- Más fényáram értékhez
- A lámpatest más színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest más magasságához (legalább 55 cm)

Feltételek és

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását

BORG BOLLARD 6172



Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS6172zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6172AL	ALUMÍNIUM	9006
6172GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását