


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy mennyezeti típusú lámpatest kortárs formatervezéssel általános felhasználásra. Mikrohullámú mozgásérzékelővel felszerelt, szürkületkapcsolóval és mozgástartóval.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: 2 lyuk ø4,2mm, távolság 155x40mm.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 3x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,75kg / 2,1kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő HC005S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	10W
Lámpa fényáram	1080lm
Világító fényáram	532lm
A lámpatest hatékonysága	53,2lm/W
ULOR	15%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	E / EPREL
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B0-U2-G1

Alkatrészek

06620003	Lámpabúra - szervizkészlet
ZS638zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
638BL	FEKETE	9005
638GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat a vevő kérésére adunk meg. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.