
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no





Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern dizájnú mennyezeti lámpatest mikróhullámú mozgásérzékelővel, alkonyatkapcsolóval és mozgástartással.

Általános információ

Anyagok	Eleje - rozsdamentes acél, tűzihorganyzott acél, porfestett acél Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 furat ø4,5mm, 138x50mm távolság. Mozgásérzékelő, amely potenciométerekkel van felszerelve a beállításhoz: - működési idő (5s-től 30min-ig) - hatótávolság (10m-ig) - fényerősség (2...50lux) Az érzékelő gyárilag maximális értékre van állítva. A mozgásérzékelő működési elve a használati útmutatóban található.
Terminál	Kapoccsok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kerek kábel ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	E27 lámpa, mikrohullámú mozgásérzékelő Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Fényszabályozás	Mikrohullámú mozgásérzékelő HC005S
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,16kg / 3,99kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő HC005S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a lámpatest megrendelésére Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K szabályozható LED izzóval együtt.

Alkatrészek

06660005	Lámpabúra - szervizkészlet
08652662	Tömítés
4699200003	Mozgásérzékelő.

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
665BL	FEKETE	9005
665ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
665GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt használati utasítással. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A javasolt fényforrások adatai a gyártók információi alapján. Az ajánlat teljességéért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget, éppen ezért a fényforrások gyártóinak aktuális műszaki információira hivatkozunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.